

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: ŽP/22068/09/Tk/815/2008
Spisový a skartační znak: 231.2-A/5
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Trnka
Tel.: 565 518 182, zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

V Humpolci 23. září 2009

Obdrží: dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška
Vodoprávní rozhodnutí

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává právnícké osobě:

Obci Jiřice, Jiřice 17, 396 01 Humpolec

povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a § 5, § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu tj. ke stavbě:

„Kanalizace Jiřice – 6. etapa Speřice“

Podle zpracované projektové dokumentace fi. 3e Projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČ 261 12 396 v říjnu 2007 se jedná o následující objekt:

SO 01 Kanalizace Jiřice – 6. etapa, Speřice

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nové veřejné splaškové gravitační kanalizace v obci Speřice. Hlavní trasa (stoka A) bude zaústěna do stávající kanalizační šachty (Š0), která je umístěna v blízkosti dálnice. Z této šachty splaškové vody pokračují na přečerpávací stanici a dále na ČOV Humpolec.

Stoka A – jedná se o novou hlavní stoku splaškové kanalizace. Trasa je vedena od stávající nápojně šachty (Š0) směrem k obci. Celková délka trasy stoky A je 712,0 m (šachta Š0-Š22). Stoka je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnosti SN8, těsným pryžovým kroužkem.

Stoka A.1 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Celková délka stoky A.1 je 146,0 m (šachta Š10 – Š27). Stoka je navržena z plast.trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnosti SN 8 těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.2 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š25 stoky A.1 ukončena je šachtou Š37 v místní komunikaci. Délka stoky A.2 je 274,0 m (šachta Š25-Š37). Je navržena z plast trub PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.3 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š35 stoky A.2 a ukončena koncovou šachtou Š40. Celková délka stoky A.3 je 274,0m (šachta Š35-Š40). Je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.4 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š11 hlavní stoky A, je ukončena koncovou šachtou Š41. Celková délka stoky A.4 je 12,5m (šachta Š11-Š41). Je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.5 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š15 hlavní stoky A, je ukončena koncovou šachtou Š43. Celková délka stoky A.5 je 60,0m (šachta Š15-Š43). Je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.6 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š19 hlavní stoky A, je vedena pod státní komunikací a ukončena koncovou šachtou Š44. Celková délka stoky A.6 je 9,0m (šachta Š19-Š44). Je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.7 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š21 hlavní stoky A, je ukončena koncovou šachtou Š47. Celková délka stoky A.7 je 73,0m (šachta Š21-Š47). Je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stoka A.8 – vedlejší stoka splaškové kanalizace. Je napojena na šachtu Š22 hlavní stoky A, je vedena pod státní komunikací a ukončena koncovou šachtou Š49. Celková délka stoky A.8 je 64,0m (šachta Š22-Š49). Je navržena z plastových trub z PP DN 250 s plným žebrem o kruhové pevnost SN8, těsněné pryžovým kroužkem.

Stavba se nachází ve II. ochranném pásmu vodní nádrže Švihov na řece Želivce.

Stavba bude umístěna na pozemcích číslo: dle KN 512/1, 521, 523, 530/1, 527, 652/2, 849/1, 835, 14/2, 862/1, 846, 835, 18/3, 853/3, 245/2, 27/3, 243/6, 835, 852, 849/1, 9/7, 135, 243/6, dle sestavení PK: 518, 525, 864, 243/1, 853/1, 852, 4/1, 853/1 v katastrálním území Spejče.

Povolení se vydává s těmito povinnostmi podmínkami:

- 1) Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započítím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované firmou 3e - projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČ 261 12 396 v říjnu 2007
- 3) Při stavbě budou dodržovány všechny příslušné bezpečnostní předpisy a platné ČSN.
- 4) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.
- 5) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření E.ON Česká Republika, s.r.o., Tým technická evidence a dokumentace, České Budějovice ze dne 10.09.2009.
 - a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:

- c. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - d. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrického zařízení.
 - e. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 7) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., čj.:99758/09/MJI/M00 ze dne 20.08.2009.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60“Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - b. Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s, na telefonní číslo 800 184 084.
- 8) Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin při stavební činnosti v souladu s § 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a ČSN DIN 18920 (83 9061) "Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pro vegetaci při stavebních činnostech" (dále jen ČSN). Zejména bude dodržena odstupová vzdálenost výkopů pro umístění kanalizace – min.2,5m od stromů. Bez zásahu budou kořeny o průměru větším jak 2 cm, drobnější poranění budou ošetřena příčným čistým řezem a ošetřena růstovými stimulanty, výkop v kořenové zóně dřevin bude prováděn ručně. V kořenové zóně nebudou ukládány žádné výkopové zeminy.
- 9) V průběhu stavby budou provedeny kontrolní prohlídky stavby ve fázi:
- **po provedení výkopu před uložením potrubí,**
 - **po zahrnutí výkopu.**
- Ke kontrolní prohlídce bude přizván povolující orgán, orgán ochrany přírody krajiny.
- 10) V průběhu výstavby bude vhodným způsobem zajištěn přístup k přilehlým nemovitostem podél stavby a nejpozději do doby jejího ukončení budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- 11) Platnost stavebního povolení je stanovena na dobu dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, podle § 115 odst. 4 stavebního zákona.
- 12) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
- 13) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude zpracován a předán ke schválení kanalizační řád a provozní řád kanalizace ve smyslu § 59 odst. 2 vodního zákona. Kanalizační řád a provozní řád kanalizace bude předem projednán s dotčenými orgány

státní správy, firmou Vodak Humpolec s.r.o., Humpolec a správcem kanalizace v obci Speřice.

- 14) Do kanalizace je zakázáno vypouštět předčištěné odpadní vody. Při napojování jednotlivých stavebních objektů na novou splaškovou kanalizaci zajistí stavebník kontrolu zrušení stávajících septiků, žump a dalších předčišťovacích objektů.
- 15) Na splaškovou kanalizaci nesmí být napojovány dešťové vody.
- 16) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15-ti dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu.
- 17) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, geodetické zaměření stavby (kanalizačních řadů) oprávněnou osobou, doklad o provedené zkoušce nepropustnosti kanalizace, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály. Případně další doklady podle přílohy č.5 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:

Obec Jiřice, Jiřice 17, 396 01 Humpolec, IČ 002 48 355

Miluše Jandová, dat. nar.: 18.06.1954, Luční 1305, 396 01 Humpolec

Luděk Kváš, dat. nar.: 08.10.1965, Speřice 6, 396 01 Humpolec

Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Erik Strádal, dat. nar.: 03.03.1978, Jana Zábrany 245, 391 01 Humpolec

Josef Kořenář, dat. nar.: 20.02.1978, Jagellonská 1240/26, 130 00 Praha Žižkov

Karel Kváš, dat. nar.: 20.06.1975 Vosmíkova 1074, 396 01 Humpolec

Věra Kvášová, dat. nar.: 31.08.1978, Vosmíkova 1074, 396 01 Humpolec

Odůvodnění:

Dne 2.7.2008 uplatnila Obec Jiřice, Jiřice 17, 396 01 Humpolec, u odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec návrh na vydání stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Kanalizace Jiřice – 6. etapa, Speřice“. **Protože předložená žádost trpěla nedostatky, bylo řízení přerušeno a žadatel vyzván k jejím doplnění.**

Dne 17.08.2009 oznámil vodoprávní úřad přípisem Čj.: ŽP/19071/09/Tk/815/2008 pokračování řízení veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení účastníkům stanoveným podle § 27 odst. 1 správního řádu bylo doručeno přímo do vlastních rukou. Dotčené orgány státní správy obdrželi oznámení o pokračování řízení na doručenkou. Ostatní účastníci řízení byly o zahájení řízení informovány formou veřejné vyhlášky, která byla po dobu 15-ti dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Humpolec a Obce Jiřice. Současně byla stanovena lhůta potřebná pro podání námitek a připomínek do tohoto řízení.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo zasláno i občanskému sdružení „Stop černým skládkám, o.s.“ Šimanov 67, 588 42 Větrný Jeníkov, které v souladu s §115 odst. 6 požádalo být informováno o zahajovaných správních řízeních podle vodního zákona. Ve stanovené lhůtě 8 dnů ode dne sdělení této informace se do tohoto řízení nepřihlásilo a nemá tedy v tomto řízení postavení účastníka řízení a proto mu rozhodnutí nebude zasíláno.

Vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil o ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost s přiloženými doklady poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vneseny žádné námítky ani připomínky, která by bránila ve vydání rozhodnutí. V řízení bylo zjištěno, že realizací uvedené stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků řízení. Vodoprávní úřad je toho

názoru, že v řízení shromáždil o výše uvedené věci dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí a neshledal důvody, které by tomu bránily. Vodoprávní úřad po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Současně s výrokem rozhodnutí stanovil i podmínky potřebné pro jeho plnění.

Stavebník předložil vodoprávnímu úřadu tyto doklady:

- žádost Obce Jiříce o povolení stavby vodního díla ze dne 02.07.2008,
- projektovou dokumentaci zpracovanou firmou 3e - projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČ 261 12 396 v říjnu 2007,
- vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., Česká Republika ze dne 10.09.2009,
- vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., správa sítě plynu, České Budějovice ze dne 11.09.2009,,
- Vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 99758/09/MJI/M00 ze dne 20.08.2009,
- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik značka 2007/69128/243 ze dne 12.12.2007,
- vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov č.j.: KHSV-PE-HOK-4447/07-Nen ze dne 12.11.2007,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic, provoz Pelhřimov značka 2915/2007 ze dne 07.01.2007,
- vyjádření odboru dopravy a SH Městského úřadu Humpolec č.j.: ODSH/23646/07/Pr/1/07 ze dne 21.11.2007, společnosti VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, Humpolec ze dne 4.8.2008,
- rozhodnutí odboru dopravy a SH Městského úřadu Humpolec č.j.: ODSH/18780/09/Pr/18/09, k dotčení silničního tělesa III/12935,
- vyjádření Policie České republiky, DI Pelhřimov, č.j.ORPE-611/ČJ-2008-07 ze dne 24.01.2008,
- vyjádření odboru Životního prostředí a památkové péče městského úřadu Humpolec, č.j.: ŽP/23613/07/Kc,Tk,Pí,Št/45/07 ze dne 05.12.2007,
- doklady o vlastnictví pozemků a pozemkové mapy pořízené vodoprávním úřadem dne 06.08.2009,
- Smlouvy k předmětným pozemkům na nichž má být umístěna stavba, uzavřené mezi Obcí Jiříce a jednotlivými vlastnickými subjekty,
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 02.07.2008,
- rozhodnutí o umístění stavby vydal Stavení úřad Humpolec pod č.j.: STAV/3768/08/Dv/U-215/2008 z 17.04.2008 s nabytím právní moci dne 10.05.2008,
- souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Stavební úřad Humpolec, pod č.j. STAV/20022/09/Za/Ob-747/2009 ze dne 28.08.2009.

Dotčení cizích zájmů


Kromě pozemků ve vlastnictví stavebníka budou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina a jednotlivých soukromých subjektů. Žadatel má s těmito subjekty uzavřené smlouvy.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu podat podle § 83 odst.1 správního řádu odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.


Ing. František Kocman
vedoucí odboru životního prostředí
a památkové péče



vypraveno dne 23.09.2009

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Humpolec a Obce Jiřice po dobu 15-ti dnů.
Poslední den vyvěšení je dnem doručení.**

Po sejmutí z úřední desky veřejnou vyhlášku zašlete zpět Městskému úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis *25. 9. 2009*

9. 10. 2009

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu **doručuje toto oznámení jednotlivě (na doručenkou do vlastních rukou):**

Obec Jiřice, Jiřice 17, 396 01 Humpolec (1x účastník řízení, 1x úřední deska)

Miluše Jandová, Luční 1305, 396 01 Humpolec

Luděk Kváš, Speřice 6, 396 01 Humpolec

Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Erik Strádal, Jana Zábrany 245, 391 01 Humpolec

Josef Kořenář Jagellonská 1240/26, 130 00 Praha Žižkov

Karel Kváš, Vosmíkova 1074, 396 01 Humpolec

Věra Kvášová, Vosmíkova 1074, 396 01 Humpolec

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje oznámení o pokračování vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Obec Jiřice, Jiřice 110, 396 01 Humpolec

Ostatní účastníci řízení obdrží formou veřejné vyhlášky:

Kořínek Miroslav, Slovanského Bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov
Turek Vladimír, Speřice 34, 396 01 Humpolec
Turková Hana, Speřice 34, 396 01 Humpolec
Jaroslav Drahozal, Speřice 26, 396 01 Humpolec
Anna Drahozalová, Speřice 26, 396 01 Humpolec
Švec Rudolf, Rejčkov 11, 584 01 Dolní Město
Kváš Milan, Speřice 39, 396 01 Humpolec
Kvášová Monika, 396 01 Humpolec
Hnátová Luboš, Speřice 14, 396 01 Humpolec
Hnátová Jiřina, Speřice 14, 396 01 Humpolec
Koten Vladislav, 5. května 1179, 396 01 Humpolec
Baloun Michal, Speřice 24, 396 01 Humpolec
Kotnová Jaroslava, Speřice 24, 396 01 Humpolec
Krupička Miloš, Speřice 19, 396 01 Humpolec
Krupičková Magda, Speřice 19, 396 01 Humpolec
Johanis Bbedřich, Vojkrova 3379/2, 143 00 Praha
Johanisová Jitka, Vojkrova 3379/2, 143 00 Praha
Kovařík Jiří, Speřice 4, 396 01 Humpolec
Kovaříková Stanislava, Speřice 4, 396 01 Humpolec
Svoboda Stanislav, Speřice 20, 396 01 Humpolec
Svobodová Kateřina, Speřice 7, 396 01 Humpolec
Svobodová Mlada, Speřice 7, 396 01 Humpolec
Honzárek Pavel, Masarykova 73, 396 01 Humpolec
Šlechtová Marie, Speřice 31, 396 01 Humpolec
Svoboda Pavel, Speřice 12, 396 01 Humpolec
Matoušek Martin Na návratí 368/8, 182 00 Praha
Rokos Rudolf, Speřice 21, 396 01 Humpolec
Rokosová Jiřina, Speřice 21, 396 01 Humpolec
Kváš Karel, Vosmíkova 1074, 396 01 Humpolec
Kvášová Věra, Vosmíkova 1074, 396 01 Humpolec
Vacková Iva, Nerudova 170, 396 01 Humpolec
Krčil Miroslav, Speřice 40, 396 01 Humpolec
Krčilová Irena, Speřice 40, 396 01 Humpolec
Dlabačová Ilona, Speřice 32, 396 01 Humpolec
Krčil Josef, Speřice 29, 396 01 Humpolec
Pokorný Jaromír, Speřice 17, 396 01 Humpolec
Pokorná Anna, Speřice 17, 396 01 Humpolec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 21 Praha 5
VODAK Humpolec, s.r.o, Pražská 544, 396 01 Humpolec
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov
Policie ČR dopravní inspektorát, Pražská 1738, 393 012 Pelhřimov
Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde
Městský úřad Humpolec, orgán ochrany přírody a krajiny – zde